



ISO 9001
ISO 14001
СТБ ИСО 14001
OHSAS 18001

Открытое акционерное общество
"МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"
Республика Беларусь, Гомельская обл., 247760, г. Мозырь-11

ПАСПОРТ № 3683

Газ углеводородный сжиженный
PN-EN 589+A1:2012

DAF XF 95 430
AM5113BE
VPS
AM4267XT



Номер партии: 3683

Масса брутто:

38050

кг Масса нетто:

17950

кг

Номер емкости E-111/8

Вид: А

Дата изготовления: 11.12.2015

Наименование показателя	Метод испытания	Значение показателя по норме		Фактически
		минимум	максимум	
1. Октановое число по моторному методу (MON)	Расчетный (приложение В)	89.0		91.6
2.** Содержание пропана, %	EN 27941	не нормируется		34.2
3.** Содержание пропилена, %	EN 27941	не нормируется		22.8
4.** Содержание бутана, %	EN 27941	не нормируется		39.6
5.** Содержание бутилена, %	EN 27941	не нормируется		0.2
6. Общее содержание диенов, % мольный (включая 1,3 - бутадиен)	EN 27941		0.5	менее 0.1
7. Наличие сероводорода	EN ISO 8819	отсутствие		отс
8. Общее содержание серы (после одорирования), мг/кг	ASTM D 6667		50	11
9. Коррозия медной пластинки (1 час при 40 °C), класс по шкале	EN ISO 6251	Класс 1		Класс 1
10. Остаток после выпаривания, мг/кг	EN 15471		60	14
11. Давление насыщенных паров избыточное при 40 °C, кПа	EN ISO 8973 и Приложение С		1 550	1232
12. Температура, при которой избыточное давление насыщенных паров не менее 150 кПа, °C:	EN ISO 8973 и Приложение С			
для вида А			-10	ниже -10
для вида В			-5	
для вида С			0	
для вида D			+10	
для вида E			+20	
13. Содержание воды	EN 15469	отсутствие		отс
14. Запах	п. 6.3 и Приложение А	Неприятный и характерный при концентрации в воздухе, составляющей 20 % от нижнего предела взрыва-емости		соответствует

Заключение: продукт соответствует техническим требованиям таблицы 1 стандарта PN-EN 589+A1:2012

** По требованию потребителя

Информация для потребителей: плотность при 15°C, кг/м³ - 529.8

Ст.лаборант

/ Сычева Л.В. /

Дата выдачи паспорта: 11.12.2015

Копия паспорта верна
Оператор ЭВМ
ОАО «Мозырский НПЗ»
Шешолко Н.В.